


Sensoru un ieeju savienotāju kontaktu izvietojums


Skats no ligzdas puses

D-SUB 9



- 1 = GND (masa)
- 2 = DATA (dati)
- 3 = VCC (barošana)
- 4 = termostats (papildaprīkojums)
- 5 = durvju gala slēdzis (papildaprīkojums)
- 6 = NC (nav pievienots)
- 7 = NC (nav pievienots)
- 8 = NC (nav pievienots)
- 9 = NC (nav pievienots)

RJ45 (8P8C)



- 1 = NC (nav pievienots)
- 2 = NC (nav pievienots)
- 3 = GND (masa)
- 4 = I/O (ieeja/izeja)
- 5 = NC (nav pievienots)
- 6 = VCC (barošana)
- 7 = NC (nav pievienots)
- 8 = NC (nav pievienots)

Kontaktu numerācija parādīta no ligzdas puses. NC apzīmētos kontaktus nepievienojiet. Pirms kabeļa izgatavošanas pārbaudiet pareizo savienotāja tipu.