

Wi-Fi kontrolleri ühendamine ruuteriga

Levinumad põhjused

Paljud kontrollid ja automaatikamoodulid töötavad 2,4 GHz Wi-Fi sagedusalas. Kui ruuter kasutab 2,4 ja 5 GHz jaoks sama võrgunime, võib seadistamine olla keerulisem. Kontrollige ka parooli, signaalitugevust ja seda, kas võrgu nime pole muudetud.

Mida teha?

Asetage kontrollid seadistamise ajaks ruuteri lähedale. Veenduge, et ka telefonil oleks juurdepääs samale võrgule. Kui kontrollid loob seadistamiseks oma pääsupunkti, ühenduge sellega vastavalt konkreetse mudeli juhendile ja salvestage võrguandmed uuesti.

Oluline

Nõrk signaal võib seadistamise ajal võimaldada lühiajalist ühendust, kuid hiljem põhjustada katkestusi. Kui probleem esineb ainult lõplikus paigalduskohas, kontrollige esmalt signaalitaset või testige kontrollid ruuterile lähemal.