

Nevaru atvērt regulatora lokālo tīmekļa lapu

Lokālais tīkls

Regulatora lokālā tīmekļa lapa ir pieejama tikai tad, ja tālrunis vai dators ir pievienots pareizajam tīklam. Ja regulators darbojas kā piekļuves punkts, pievienojieties tieši tā Wi-Fi. Ja regulators ir savienots ar maršrutētāju, ierīcei, kurā atver lapu, jābūt tajā pašā lokālajā tīklā.

Regulatora adrese

Pēc pieslēgšanās maršrutētājam IP adrese var tikt piešķirta automātiski. Ja izmantojat iepriekš saglabātu adresi, pēc maršrutētāja pārstartēšanas tā var būt mainījusies. Pārbaudiet aktuālo adresi regulatora ekrānā, maršrutētāja panelī vai tā, kā aprakstīts konkrētā modeļa instrukcijā.

Mobilais tālrunis

Konfigurēšanas laikā tālrunis var mēģināt izmantot mobilos datus, jo regulatora tīklam nav interneta. Interneta trūkums šajā tīklā pats par sevi nav bojājums. Konfigurēšanas laikā ieteicams palikt pieslēgtam regulatora Wi-Fi un neļaut automātiski pārslēgties uz citu tīklu.